

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV
- COMISIA DE CONCURS -

NESECRET
Ex. unic

GRILA CORECTARE
VARIANTA NR. 1

*pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de **Șef gardă Intervenție - Stingere (și conducător auto și autospeciale)** din cadrul Grupului de Intervenție nr. 2 ”Sublocotenent Ionuț Cristian Ungureanu” – Detașamentul de Pompieri ”Buftea”,*

1. Detașamentul de Pompieri Buftea a fost alertat pentru a intervenii la un incendiu produs la un bloc de locuințe și ajunși la fața locului constatați că incendiul se manifestă la nivelul etajului 3, la un apartament, cu flacăra deschisă și posibilități de propagare la fațada clădirii și apartamentele învecinate .

Se cere:

Având la bază prevederile OIG nr. 1416/IG din 29.07.2013 – Ghid privind tehnica și tactica stingerii incendiilor- ISU 04, în calitate de comandant al intervenției menționați ce stabiliți pe timpul recunoașterii.

a) prezența persoanelor în încăperile incendiate și în cele învecinate, pericolul pentru aceștia, căile și procedeele de evacuare și salvare a acestora;	0,40 p
b) locul, limitele și posibilitățile de propagare a incendiului pe orizontală și pe verticală, prin goluri, deschideri sau elemente de construcție combustibile;	0,40 p
c) gradul de combustibilitate al elementelor de construcție din compunerea etajului incendiat, al celor vecine, al podului și acoperișului, precum și dacă există pericolul de prăbușire al acestora;	0,50 p
d) încăperile și căile de evacuare inundate cu fum și posibilitățile evacuării acestuia, prin ventilație naturală, prin sistemul de ventilație existent sau prin folosirea exhaustoarelor și electroventilatoarelor;	0,50 p
e) necesitatea și posibilitatea întreruperii curentului electric, a închiderii gazelor sau a întreruperii funcționării instalațiilor de ventilație;	0,40 p
f) necesitatea desfacerii planșeelor și a pereților despărțitori când aceștia sunt combustibili sau cu umplutură precum și a canalelor de ventilație și a ghenelor;	0,40 p
g) căile ascunse de propagare a incendiilor și măsurile ce se impun pentru limitarea acesteia.	0,40 p
TOTAL	3 puncte

2. Vă aflați la un incendiu produs la o casă de locuit și aveți informații că există persoane surprinse și sunt posibilități de propagare la clădirile învecinate.

Se cere:

Având la bază prevederile OIG nr. 1413/IG din 29.07.2013 – pentru aprobarea Instrucțiunilor privind Intervenția Serviciilor de Urgență Profesioniste – Intervenție la Incendii - ISU 01, în calitate de comandant al intervenției pentru acțiunea directă asupra focurilor, până la lichidarea completă a incendiului, înainte începerii acțiunii de stingere la intervenția ofensivă, ce trebuie să aveți în vedere .

a) s-a executat recunoașterea locului în care se manifestă incendiul, (folosind, dacă sunt disponibile, mijloace tehnice pentru măsurarea temperaturii flăcărilor și produselor de ardere);	0,40 p
b) s-a asigurat alimentarea cu substanțe de stingere a tehnicii de intervenție;	0,35 p
c) este constituit binomul de intervenție, astfel încât minimum un serviant să rămână în afara structurii pentru a executa o eventuală operațiune de salvare a membrilor binomului;	0,40 p
d) este nominalizată persoana care se ocupă cu monitorizarea lucrului cu aparatele de respirat cu aer comprimat și aceasta este pregătită și poziționată astfel încât această activitate să fie executată în deplină siguranță;	0,40 p
e) evaluarea necesarului de forțe și mijloace a fost finalizată;	0,35 p
f) forțele și mijloacele concentrate la fața locului sunt suficiente și pregătite să intervină;	0,35 p
g) sistemul de comunicații a fost adoptat și realizat în raport de condițiile existente (radiotelefon, telefon mobil, semne, semnale, frecvențe, canale);	0,40 p
h) sunt date certe privind existența persoanelor în zona de risc.	0,35 p
TOTAL	3 puncte

3. Vă aflați la un incendiu produs la un depozit de mărfuri și aveți informații că într-o încăpere există posibilitatea apariției fenomenului backdraft.

Se cere:

Având la bază prevederile O.I.G. nr. 1416/IG din 29.07.2013 – Ghid privind tehnica și tactica stingerii incendiilor - Nivel 1 – Tura de Serviciu - ISU 04, în calitate de comandant al intervenției precizați semnele vizibile numai din exteriorul volumului afectat care anunță fenomenul backdraft.

a) nu este vizibilă prin ferestre nicio flacără clară sau lumină, exceptând jarul sau câteva mici flăcări albastre de combustie a CO;	0,60 p
b) geamurile, acoperite de funingine, devin negre și opace, și pot vibra ușor sub efectul căldurii și al presiunii interioare;	0,60 p
c) fumul gros și închis la culoare, de o culoare neobișnuită, iese sub forma unor bufeuri prin interstiții, prin zona tocurilor de la uși, pe unde intră, de obicei, aerul proaspăt, dând impresia că incendiul respiră;	0,60 p
d) sunetele sunt amortizate, nu se aude nici un zgomot al unui incendiu în interiorul încăperii;	0,60 p
e) ușile, încuietorile și mânerurile lor sunt foarte calde la atingere.	0,60 p
TOTAL	3 puncte