

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  
**DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**  
**INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**  
**INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**  
**„DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV**  
**- COMISIA DE CONCURS -**

NESECRET  
Ex. unic

**GRILA CORECTARE**  
**VARIANTA NR. 2**

*pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Șef gardă Intervenție - Stingere (și conducător auto și autospeciale) din cadrul Grupului Special de Salvatori – Detașamentul de Pompieri ”Palatul Parlamentului”, poziția nr. 635 din statul de organizare*

1. Prin Planul cu organizarea serviciului operativ și de zi ați fost numit să îndepliniți funcția de șef gardă intervenție-stingere în cadrul Detașamentului de Pompieri „Palatul Parlamentului”.

**Se cere:**

În conformitate cu *O.M.A.I. nr. 1.134 din 13 ianuarie 2006 – pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență profesionale*, precizați cum sunt organizate intervențiile serviciilor profesionale pentru situații de urgență, în funcție de locul, natura, amploarea și evoluția evenimentului și care sunt operațiunile de intervenție care se execută în urgența I.

<b>Operațiunile de intervenție executate în urgența I</b>	
- deblocarea căilor de acces și a adăposturilor;	0,20
- limitarea efectelor negative în cazul riscului iminent de prăbușire a unor construcții;	0,30
- salvarea victimelor;	0,20
- acordarea asistenței medicale de urgență;	0,20
- descoperirea, identificarea și paza elementelor de muniție nefuncționale sau neexplodate;	0,30
- limitarea și înlăturarea avariilor la rețelele de gospodărie comunală;	0,30
- evacuarea și asigurarea măsurilor de adăpostire a populației și a sinistraților aflați în zonele supuse riscurilor;	0,30
- stingerea incendiilor;	0,20
- decontaminarea personalului, terenului, clădirilor și tehnicii;	0,30
- asigurarea mijloacelor de subsistență.	0,30
<b>În funcție de locul, natura, amploarea și evoluția evenimentului, intervențiile serviciilor profesionale pentru situații de urgență sunt organizate astfel:</b>	
- urgența I - asigurată de garda/gărzile de intervenție a/ale subunității în raionul (obiectivul) afectat;	0,10
- urgența a II-a - asigurată de către subunitățile inspectoratului județean;	0,10
- urgența a III-a - asigurată de către două sau mai multe unități limitrofe;	0,10
- urgența a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general, al Inspectoratului General, în cazul unor intervenții de amploare și de lungă durată	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>3 puncte</b>

2. Îndepliniți funcția de șef gardă intervenție-stingere, iar subunitatea a fost alertată să intervină la un incendiu produs la etajul 3 al unei clădiri P+5E.

**Se cere:**

În conformitate cu O.I.G. nr. 1416/IG din 29.07.2013 - Ghid privind tehnica și tactica stingerii incendiilor – ISU 04, precizați ce stabiliți pe timpul executării recunoașterii și cum se organizează stingerea incendiului pe sectoare de intervenție, pe nivelurile clădirii.

<b>Pe timpul recunoașterii, comandantul intervenției trebuie să stabilească:</b>	
- prezența persoanelor în încăperile incendiate și în cele învecinate, pericolul pentru aceștia, căile și procedeele de evacuare și salvare a acestora;	0,30
- locul, limitele și posibilitățile de propagare a incendiului pe orizontală și pe verticală, prin goluri, deschideri sau elemente de construcție combustibile;	0,30
- gradul de combustibilitate al elementelor de construcție din compunerea etajului incendiat, al celor vecine, al podului și acoperișului, precum și dacă există pericolul de prăbușire al acestora;	0,40
- încăperile și căile de evacuare inundate cu fum și posibilitățile evacuării acestuia, prin ventilație naturală, prin sistemul de ventilație existent sau prin folosirea exhaustoarelor și electroventilatoarelor;	0,30
- necesitatea și posibilitatea întreruperii curentului electric, a închiderii gazelor sau a întreruperii funcționării instalațiilor de ventilație;	0,30
- necesitatea desfacerii planșeelor și a pereților despărțitori când aceștia sunt combustibili sau cu umplutură precum și a canalelor de ventilație și a ghenelor;	0,30
- căile ascunse de propagare a incendiilor și măsurile ce se impun pentru limitarea acestora	0,30
<b>Stingerea incendiilor se organizează pe sectoare de intervenție, pe nivelurile clădirii astfel:</b>	
- sectoare de stingere, organizate la etajul/etajele incendiate, cu misiunea de localizare și lichidare a incendiului;	0,20
- sectoare de protecție, organizate funcție de caracteristicile constructive ale clădirii, la etajul de deasupra celui incendiat, precum și la două etaje de sub cel incendiat, cu misiunea de protecție și supraveghere;	0,20
- un sector de căutare, organizat la nivelurile situate deasupra sectorului de stingere, cu misiunea de căutare și salvare a persoanelor surprinse în clădire;	0,20
- numărul total de sectoare și misiunile acestora se stabilesc în funcție de proporțiile incendiului, de forțele și mijloacele cu care se acționează precum și caracteristicile constructive ale clădirii.	0,20
<b>TOTAL</b>	<b>3 puncte</b>

3. Ați participat în calitate de șef gardă intervenție–stingere la stingerea unui incendiu izbucnit la un restaurant din cadrul Palatului Parlamentului și după finalizarea intervenției nu a fost posibilă stabilirea cauzei probabile a incendiului.

**Se cere:**

În conformitate cu O.I.G. Nr. 786/IG din 20.08.2010 pentru aprobarea Metodologiei de cercetare și stabilire a cauzelor probabile de incendiu, în calitate de membru, în comisia desemnată privind cercetarea și stabilirea cauzelor probabile de incendiu, care sunt activitățile desfășurate de către comisie?

documentarea;	0,50
participarea în cadrul comisiei de cercetare la fața locului, după caz;	0,50
efectuarea de încercări de laborator și expertize pentru determinarea unor caracteristici tehnice ale materialelor și substanțelor implicate, compararea rezultatelor cu valorile teoretice luate în considerare în estimarea riscului inițial de incendiu;	0,50
solicitarea sprijinului celorlalte organe abilitate prin lege pentru obținerea unor date și informații necesare elucidării cazului;	0,50
elaborarea ipotezelor privind locul și împrejurările inițierii incendiului, validarea ipotezelor înaintea stabilirii concluziilor;	0,50
întocmirea raportului de constatare tehnico-științifică, potrivit competențelor.	0,50
<b>TOTAL</b>	<b>3 puncte</b>