



**GRILA CORECTARE**  
**VARIANTA NR. 2**

*pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Șef gardă intervenție - stingere (și conducător auto-autospeciale) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, Grupul de Intervenție nr. 3 – Detașamentul de Pompieri “Apărătorii Patriei”*

1. Îndepliniți funcția de șef gardă intervenție și stingere și acționați cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțimi, o autospeciala pentru descarcerare și o autospeciala de prim ajutor pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de locuit cu regim de înălțime P+1E+POD. Aveți informații că incendiul se manifestă la nivelul podului cu posibilități de propagare la clădirile învecinate și conduceți acțiunile de intervenție.

**Se cere:**

*Având la bază prevederile OIG nr. 1416/IG din 29.07.2013 – Ghid privind tehnica și tactica stingerii incendiilor- ISU 04, ce stabiliți pe timpul executării recunoașterii?*

Răspuns:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Pe timpul recunoașterii se stabilesc următoarele:  |                 |
| 1. prezența persoanelor în poduri și mansarde, căile și mijloacele de salvare a acestora;  | 0,30 p          |
| 2. locul incendiului, suprafața incendiată, caracterul incendiului și direcțiile de propagare, caracteristicile constructive ale elementelor podului și acoperișului, starea lui și tipul învelitorii  | 0,40 p          |
| 3. prezența instalațiilor electrice și de ventilație sub tensiune și necesitatea deconectării lor;   | 0,40 p          |
| 4. pericolul propagării incendiului la etajele superioare  | 0,30 p          |
| 5. poziția lucarnelor și luminatoarelor din apropierea locului incendiat, dacă acestea pot fi folosite pentru evacuare fumului, introducerea dispozitivelor de stingere în pod sau dirijarea incendiului pe verticală;   | 0,40 p          |
| 6. prezența zidurilor contra incendiilor, care pot fi folosite pentru amplasare servanților;   | 0,40 p          |
| 7. existența scărilor de incendiu necesare realizării dispozitivelor de intervenție;   | 0,40 p          |
| 8. necesitatea și locurile unde se vor executa deschideri în acoperiș pentru pătrunderea servanților în pod, pentru evacuarea fumului și dirijarea incendiului pe verticală, precum și a locurilor unde se vor executa obstacole pentru limitarea propagării incendiului | 0,40 p          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3 puncte</b> |

2. Îndepliniți funcția de șef gardă intervenție și stingere și acționați cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala pentru descarcerare și o autospeciala de prim ajutor, pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de lacuri, vopseluri și diluanți. Aveți informații că incendiul se manifestă cu flacără deschisă la interiorul depozitului pe o suprafață de 1000mp, nu sunt posibilități de propagare și există risc de explozie.

**Se cere:**

*Având la bază prevederile OIG nr. 1413/IG din 29.07.2013 – pentru aprobarea Instrucțiunilor privind Intervenția Serviciilor de Urgență Profesioniște – Intervenție la Incendii - ISU 01, ce tip de intervenție adoptați și care sunt situațiile/ipotezele care stau la baza deciziei luate?*

Răspuns:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Intervenția defensivă  | 0,40 p          |
| 2. când există date concrete, privind riscul producerii unui accident în orice moment, cum ar fi:   | 0,40 p          |
| 3. iminența exploziei unui recipient/rezervor incendiat;  | 0,40 p          |
| 4. iminența contaminării cu substanțe chimice / radioactive;  | 0,40 p          |
| 5. incendiul generalizat la întreaga construcție a cărei structură rezistență nu mai prezintă siguranță în exploatare existând în orice moment pericolul pierderii stabilității | 0,50 p          |
| 6. inexistența unor date certe privind fluxul tehnologic sau natura și cantitatea materialelor / substanțelor din obiectivul afectat.   | 0,40 p          |
| 7. când nu se poate constitui binomul de intervenție pentru acțiunea în spații închise sau semideschise.  | 0,50 p          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3 puncte</b> |

3. Îndepliniți funcția de șef gardă intervenție și stingere și acționați cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțimi, o autospeciala pentru descarcerare și o autospeciala de prim ajutor pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament la etajul 5 al unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+10E. Aveți informații că există persoane surprinse și conduceți acțiunile de intervenție.

**Se cere:**

*Având la bază prevederile OIG nr. 1413/IG din 29.07.2013 – pentru aprobarea Instrucțiunilor privind Intervenția Serviciilor de Urgență Profesioniște – Intervenție la Incendii - ISU 01, ce cuprinde ordinul comandantului de intervenție pentru retragerea forțelor și mijloacelor de la locul incendiului?*

Răspuns:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Pentru retragerea forțelor și mijloacelor de la locul incendiului ordinul comandantului intervenției cuprinde: |                 |
| 1. încetarea lucrului tuturor mijloacelor de intervenție;  | 0,30 p          |
| 2. strângerea dispozitivului de intervenție;   | 0,30 p          |
| 3. curățarea sumară și verificarea accesoriilor și utilajelor;   | 0,30 p          |
| 4. verificarea existenței și așezarea accesoriilor pe autospeciale și utilaje;                                 | 0,30 p          |
| 5. realizarea plinurilor cu apă a autospeciilor, dacă sunt posibilități de alimentare;                         | 0,40 p          |
| 6. verificarea prezenței personalului participant la intervenție;  | 0,40 p          |
| 7. îmbarcarea personalului pe autospeciale   | 0,40 p          |
| 8. încolonarea autovehiculelor;  | 0,30 p          |
| 9. deplasarea forțelor și mijloacelor la unitate/subunitate  | 0,30 p          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3 puncte</b> |