



COMISIA DE CONCURS

GRILA CORECTARE
VARIANTA NR. 1

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de Comandant grup de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov - Grupului de Intervenție Nr. 5, prevăzut la poziția nr. 2692, din statul de organizare al unității

1. În data de 23.05.2024, în jurul orei 18.00 a izbucnit un incendiu la complexul comercial AFI Palace Cotroceni. Sunt informații cu privire la persoane surprinse de incendiu la interior. Dispeceratul ISUBIF alocă pentru această intervenție 8 ASAS din cadrul Detașamentului Grozavesti si Detașamentului 13 Septembrie, 3 ASPISI, 1 Descarcerare, 1 EPA si 1 UTIM. Sunteți nominalizat comandantul intervenției.

În conformitate cu OIG 1416 /2013 pentru aprobarea Ghidului privind tehnica și tactica stingerii incendiilor, Nivel I tura de serviciu - ISU 04, precizați ce stabilește comandantul intervenției la recunoaștere ?

La recunoaștere, comandantul intervenției trebuie să stabilească următoarele:

- prezența oamenilor rămași în încăperile magazinului, la diferite etaje, starea în care se află, necesitatea acordării primului ajutor medical, tehnicile ce pot fi folosite pentru salvarea rapidă;	0,30
- gradul de inundare cu fum a caselor scârilor care vor fi folosite pentru salvarea oamenilor, necesitatea și posibilitatea ventilării lor sau evacuării fumului cu ajutorul mijloacelor specializate, ori a executării unor deschideri, dacă este posibil;	0,30
- natura, cantitatea și modul de depozitare a mărfurilor expuse arderii;	0,30
- locul și proporțiile incendiului, direcțiile principale de propagare a acestuia;	0,30
- cantitatea și modul de depozitare a mărfurilor care trebuie evacuate sau numai protejate împotriva efectelor fumului, focului sau apei;	0,30
- prezența substanțelor îmbuteliate, susceptibile de a exploda, precum și măsurile ce trebuie luate pentru protecția acestora;	0,30
- existența personalului și mijloacelor tehnice din dotarea magazinului, posibilitățile de evacuare a acestora în acțiunea de evacuare a valorilor materiale (benzi transportoare, elevatoare, electrocare, cărucioare,	0,30

<i>containere, coșuri etc.);</i>	
- <i>existența instalațiilor speciale de stingere (sprinkler sau drencer), dacă au fost puse în funcțiune și efectul acestora pentru limitarea propagării incendiului;</i>	0,30
- <i>prezența instalațiilor electrice de iluminat, forța și ventilație sub tensiune și necesitatea deconectării lor;</i>	0,30
- <i>măsuri de asigurare a personalului din compunerea binom-urilor de intervenție care vor acționa în încăperile incendiate ale magazinului.</i>	0,30
TOTAL = 10 x 0,30 puncte	3 puncte

2. În procesul de planificare al răspunsului la nivelul Concepției Specifice ISUBIF au fost stabilite elementele funcție de care se organizează planificarea și desfășurarea misiunilor operative din competența ISUBIF.

Prezentați 6 (șase) aspecte în funcție de care se realizează planificarea și organizarea misiunilor operative din competența ISUBIF ?

- <i>organizarea administrativ-teritorială</i>	
- <i>adaptarea și dimensionarea dispozitivelor de intervenție în corelare cu capacitățile disponibile și cu evoluția situației operative</i>	
- <i>necesitatea și oportunitatea realizării manevrei de capacități</i>	
- <i>menținerea permanentă a capacității minime de răspuns, prin planificarea judicioasă a personalului pe turele de serviciu, prin menținerea în stare de funcționare a mijloacelor și tehnicii de intervenție și prin asigurarea rezervei necesare de mijloace și/sau tehnică minimă</i>	
- <i>necesitatea asigurării măsurilor de protecție colectivă și individuală</i>	
- <i>necesitatea asigurării priorității în salvarea vieții</i>	
- <i>necesitatea asigurării continuității acțiunilor, conducerii și unui răspuns gradual în situații de urgență/ protecție civilă</i>	
- <i>necesitatea asigurării unui răspuns integrat pe baza cooperării interinstituționale la nivelul municipiului București și județului Ilfov</i>	
TOTAL = 6 x 0,50 puncte	3 puncte

3. În conformitate cu prevederile OIG nr. 1515/ 2018 privind paza și reglementarea accesului în unitățile și subunitățile din structura IGSU, analiza de risc la securitatea fizică a obiectivelor/ bunurilor este efectuată de către o comisie stabilită de inspectorul șef.

Prezentați 6 (șase) elemente din structura raportului privind analiza de risc la securitatea fizică a obiectivelor/ bunurilor ?

- <i>nominalizarea bunului și activitatea acestuia</i>	
- <i>concluziile rezultate din situația operativă privind amplasarea geografică a obiectivului, vecinătăți, alți factori externi cu impact asupra activității</i>	

<i>obiectivului</i>	
- <i>zonele funcționale stabilite de inspectorul șef/ comandantul unității/ subunității și caracteristicile obiectivului (construcție, împrejurimi, iluminat, numărul personalului și natura activităților desfășurate)</i>	
- <i>amenințările și vulnerabilitățile identificate</i>	
- <i>nivelul de risc</i>	
- <i>măsurile, cu termene și responsabilități pentru diminuarea sau eliminarea vulnerabilităților și amenințărilor</i>	
- <i>propuneri pentru procedee specifice de acțiune și dispozitivele de pază necesare executării misiunii de pază</i>	
TOTAL = 6 x 0,50 puncte	3 puncte

COMISIA DE CONCURS